

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



24230061000205214803 от 01.03.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Назарово и Назаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662200, г. Назарово, ул. Чехова, 13, тел. 8(391-55) 5-06-83 (ondnaz@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ

#### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24230061000205214803/1

(первая цифра номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 12 «Сибирячок» г. Назарово Красноярского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение плана профилактических визитов, включенных в программу  
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на  
2023 год, утвержденную распоряжением Главного управления от 27.12.2022 № 443  
«О распределении обязанностей по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям ... » (размещено на официальном сайте Главного  
управления в сети интернет).

в период с «22» марта 2023 г. по «22» марта 2023 г.

Государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района по пожарному

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору лейтенантом внутренней службы Андрюшкиным Артемом Николаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведен: профилактический визит в отношении объекта контроля, которым владеет и  
(или) пользуется муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 12 «Сибирячок» г. Назарово Красноярского края, расположенного по  
адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, 102 а. (высокий риск).

(профилактическое мероприятие)



в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Сибирячок» г. Назарово Красноярского края Огородникова Лилия Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Эксплуатируются часть светильников со снятыми плафонами (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении раздевалки на 2 этаже.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации: <b>п. 35</b> Запрещается в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	22.03.2024	
2.	Отсутствует огнетушитель в электрощитовой	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021)"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" <b>пункт 60:</b> Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	22.03.2024	
3.	Не обеспечивается возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа на 2 этаже.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021)"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" <b>пункт 26:</b> Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	22.03.2024	



4	Отсутствует второй эвакуационный выход из детской группы № 1 на 2 этаже	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: <b>ст. 53:</b> Пути эвакуации людей при пожаре Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"</p> <p>5.1.3. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>	22.03.2024	
5	Отсутствует второй эвакуационный выход из детской группы № 2 на 2 этаже	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: <b>ст. 53:</b> Пути эвакуации людей при пожаре Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"</p> <p><b>п. 5.1.3.</b> Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>	22.03.2024	
6	Не выдержана высота эвакуационного выхода, ведущего из здания наружу из помещения кухни на 1 этаже, не менее 1,9 м.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» <b>пункт 3 статьи 4 (2):</b> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а</p>	22.03.2024	

также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

**пункт 1 статьи 6 (2):**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

СП 112.13330.2011 Строительные нормы и правила Российской Федерации  
Пожарная безопасность зданий и сооружений

**пункт 6.16:**

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м.

СП 1.13130.2020

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

**5.1.4.:** Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Заведующая муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края Огородникова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)



Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору, Андрюшкин А.Н., лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата: 01.03.2023

учетный номер ПМ 24230061000205214803

QR-код<\*>



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

(памятка)

№ 15

Дата проведения профилактического визита

22.03.2022 г.

Профилактический визит проводил

Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района по пожарному надзору

Андрюшкин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит

**МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок» г. Назарово Красноярского края, ИНН 2456008218, категория риска - высокий**

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита

по месту осуществления деятельности: г. Назарово, ул. Арбузова, 102 а.

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора.

С целью обеспечения безопасности предложено обеспечить реализацию соответствующих противопожарных мероприятий, в том числе в части, касающейся:

- эксплуатации путей эвакуации и эвакуационных выходов (не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа);
- обеспечения наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей, сетей и оборудования внутреннего противопожарного водопровода), противопожарного инвентаря;
- обеспечения наличия и исправности систем противопожарной защиты, в том числе автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты (требуется обеспечить контроль за своевременностью и качеством проведения



работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты объектов);

- обеспечения соблюдения правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий (монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- обеспечения наличия и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения;
- обеспечения беспрепятственного проезда (подъезда) пожарной техники к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения.

К настоящему листу беседы прилагаются: 1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 22.03.2023 № 24230061000205214803/1 в 1 экз.

С целью обеспечения пожарной безопасности объекта по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, 102 а, необходимо обеспечить выполнение предложенных противопожарных мероприятий.

выдал:

Государственный  
инспектор г. Назарово и Назаровского района  
по пожарному надзору  
Андрюшкин Артем Николаевич



получил:

Заведующая МБДОУ  
«Детский сад № 12 «Сибирячок»  
г. Назарово Красноярского края  
Огородникова Л.А.



Направлено: \_\_\_\_\_

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19